

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

1. При получении сигнала “Тревога” дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления.

ОБЯЗАНЫ:

- Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;
- Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону 01, ООО «Гранит» по телефону 2-03-50, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
- Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании Директору школы.

2. При ПОЖАРЕ:

- Объявить тревогу, доложить обстановку Директору школы;
- Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре;
- Обеспечить (организовать) эвакуацию учащихся и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;
- Организовать эвакуацию, сотрудников, ценной документации и имущества из горящих помещений;
- Сообщить администрации школы о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения;
- Установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, установки пожаротушения и т.п.).

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации ООО «Гранит» по телефону 2-03-50.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.